



Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Дом науки и Техники»

400005 г. Волгоград, ул.им. Глазкова, д. 14, Тел./Факс (8442) 52-70-35, 52-70-21
E-mail vdnit@yandex.ru, веб-сайт vdnit.ru
ИНН 3444143729, КПП 344401001, БИК 044525498, к/с 30101810045250000498
Р/с 40703810800400264804 в АО БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ".МОСКВА

Техническое задание по покупке 2х лифтов по адресу г.Волгоград, пр-кт.им.В.И Ленина д.88
Лифт №1,№2

Основные характеристики		
Оборудование	OTIS2000 R	
Грузоподъемность	630 кг	
Тип привода	Двухскоростной привод;	
Скорость	1 м/с	
Высота подъема	28 м	
Количество остановок	8	
Количество входов	Фронтальных: 8 Задних: 0. Выход на одну сторону Маркировка дверей:	
Машинное помещение	Над шахтой	
Шахта и ее размеры	Тип: Железобетонная	
	Ширина x Глубина	x мм
	Глубина прямка	мм
	Высота верхнего этажа	мм
Система управления	С микропроцессорным контроллером для одиночного собирательного управления при движении кабины вниз (DCL); или	
Режимы работы	EFO; или	
Энергоснабжение	380 В, 50 Гц Эл. сеть -4-х проводная; или	
Кабина		
Тип и отделка кабины	панели из крашеного металла	
Ш x Г x В	1100 x 1400 x 2200 мм	
Панели кабины	Левая стена - Серебристый металл Правая стена - Серебристый металл Задняя стена - Серебристый металл PRP9006	
Потолок	LED-B: Основной с осв-ем (прямоугольные светильники); Крашеная сталь или аналогичное	
Пол	Линолеум FORBO Standart GREY	
Аппараты и опции	Зеркало: На половину высоты кабины Заднее; Поручни: Один поручень вдоль одной стены кабины;Хромированные; Панель управления: Плоская;Панель из Шлиф. нерж. стали 220;Кнопки управления: Вогнутые, Индикация Круговая, Накладки Гравировка фальш-чиплеты; Сигнализация: Дисплей с зелеными знаками (7-сегм. цифра, матр.стрелка) CPI15R;	
Двери		
Размеры дверей	Ширина x Высота 700 x 2000 мм	
Тип дверей	Телескопического открывания;	
Панели дверей кабины	Серебристый металл	
Панели дверей шахты	Фронтальные: Серебристый металл Задние: Нет входа	
Огнестойкость дверей шахты	E30;	
Вызывные аппараты	Плоская панель Шлиф. нерж. сталь 220;	
Устройства индикации и сигнализации	1- COMBI15 (передняя сторона);	
Наличие под приямком лифтов помещений, доступных для людей - НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.		
Дополнительная информация		
Дополнительные опции	DOB; ERO;Одна нитка вызывных постов; OLD; PAIS (HAD-R); LRD; ICU3;	

Доступ и использование лифтов инвалидами.

Условия участия в тендере:

Срок подачи коммерческого предложения с 08.10.2018г. – по 12.10.2018г.
Срок поставки лифтов до 8 недель.
Заключение годового договора на оказание услуг с ЧОУ ДПО «Днит»
Доставка оборудования до места монтажа (г.Волгоград, пр-кт. им. В.И Ленина д.88) за счет
ПОСТАВЩИКА.

Генеральный директор _____ Донченко А.Н

